



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА ТАФТ»

Место нахождения: 197348, Россия, город Санкт-Петербург, Коломяжский проспект дом 10
Телефон: 8 (812) 329-07-08, E-mail: e.petrova@nevatuft.ru
ОГРН: 1027812400890

в лице генерального директора Маликовой Наталии Николаевны

заявляет, что Покрытия ковровые машинного способа производства тафтинговые из синтетических, шерстяных нитей и волокон, марки «Покрытия ковровые тафтинговые «НЕВА ТАФТ»: покрытия напольные

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ООО «НЕВА ТАФТ»»

Место нахождения: 197348, Россия, город Санкт-Петербург, Коломяжский проспект дом 10,
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 8171-001-54369894-2011

«Покрытия ковровые тафтинговые «НЕВА ТАФТ. Технические Условия»

КОД ТНВЭД ЕАЭС 5703

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 5245.02/17 от 09.06.2017 года, выданный Испытательной лабораторией Филиала ТОО "КазСертТест" в городе Чебоксары Российской Федерации, Чувашская Республика (аттестат аккредитации № КЗ.И.00.1699, от "02" февраля 2016 года, действителен до "02" февраля 2021 года)

Схема декларирования ЗД.

Дополнительная информация

Срок хранения, службы (годности) не установлен

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.06.2022 включительно



Маликова Н.Н.

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.МГ11.В.11995

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.06.2017



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.01970

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012011

Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА ТАФТ" (ООО "НЕВА ТАФТ").
Адрес: 190000, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, д. 10. ОГРН: 1027812400890.
Телефон: 88123290708. Факс: 88123290716.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА ТАФТ" (ООО "НЕВА ТАФТ").
Адрес: 190000, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, д. 10. ОГРН: 1027812400890.
Телефон: 88123290708. Факс: 88123290716.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfarb.ru
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия ковровые тафтинговые "НЕВА ТАФТ" из 100% полиамида РА-6, массой ворса от 190 г/м² до 1200 г/м², высотой ворса от 3 мм до 22 мм, на основе синтетического войлока 100% полиэстер PL тип 1У, 2У, 3У поверхностной плотностью от 850 г/м² до 2200 г/м², общей высотой покрытия от 6 мм до 27 мм и на основе синтетического джута 100% полипропилен РР тип АВ, АВ1 поверхностной плотностью от 850 г/м² до 2200 г/м², общей высотой покрытия от 4 мм до 27 мм, выпускаемые по ТУ 8171-001-54369894-2001. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

81 7111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)
См. Приложение – бланк № 0012032

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 157-СЛР-16 от 05.04.2016 г., № 158-СЛР-16 от 05.04.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МКСС1.Б01149 от 21.03.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

11.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)

СЕРТИФИКАТОР ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

М.П.

Эксперт (эксперты)



Handwritten signature and initials.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № G-RU.ПБ58.В.01970

(обязательная сертификация)

№ 0012022

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-99	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Класс пожарной опасности строительных материалов -- КМ5 Группа воспламеняемости -- Б3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности -- Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения -- Т3 (высокотоксичная)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение горения"	Группа распространения пламени по поверхности -- РП4 (сильнораспространяющаяся)



Руководитель (эксперт/руководитель)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

А.А. Гомзов

Е.И. Ухарова