

ООО «Новые Технологии Высокое Качество»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

КЕРОСИН  
ГОСТ 10227-86

Дата выдачи 05.06.2023 г.

Номер партии 06

Масса нетто 4000 кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

№ п.п.	Показатели	Нормы	Физические показатели
1	Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до желтого цвета	соотв.
2	Плотность, г./куб.см. при 20С, не более	0,792	0,79
3	температура начало перегонки С <sub>0</sub> не выше	150	131
	10% отгоняется при темп., С <sub>0</sub> не выше	165	154
	50% отгоняется при темп. С <sub>0</sub> не выше	195	185
	90% отгоняется при темп. С <sub>0</sub> не выше	230	217
	98% отгоняется при темп, С не выше	250	237
4	Массовая доля Серы, %, не более	0,20	0,043
5	Концентрация фактических смол, мг, на 100 см <sup>3</sup> топлива не более	3	-----
6	Зольность, %, не более	0,003	-----

Продукция изготовлена под управлением, установленным в системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001:2015 № FSK.RU.0002.F00024073 до 16.01.2026 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

Контролер ОТК



Мещеряков А.В.